



Odstávky - poruchové stavy na provozované VaK síti

aktualizace: **20.10.2020**

Datum	Obec	Provoz	Popis situace - dotčená lokalita	Čas zahájení	Předpokládaný čas ukončení	Nouzové zásobování	Další informace pro vlastníka VHI a IZS e-mail	Skutečný čas ukončení poruchového stavu	
05.06.2019	Dobřichovice	vodovod	porucha přípojky pro č.p. 080 ulice Na Vyhliďce	5.6. 2019 11 hod uzavřeno	trvá	ne	ne		
31.01.2020	Karlík	vodovod	porucha přípojky pro č.p. 079 Nad Mlýnem Karlík majitel pan Švihálek	03.02.2020 15:00 uzavřeno	trvá	ne	ne		
7.7.220	Černošice	vodovod	porucha řadu ul. Nad Dvorem, odstávka části ulice	07.07.2020 11:30	07.07.2020 15:00	ne	ne	07.07.2020	14:00
9.7.220	Líšnice	vodovod	odstávka obce z důvodu servisních prací na úpravě vody	14.07.2020 9:00	14.07.2020 16:00	ano náves 3 m ³ cisterna	ano	14.07.2020	18:30
11.07.2020	Dobřichovice	vodovod	porucha řadu ul. Za parkem bytovky, odstávka bytovek	11.07.2020 8:30	11.07.2020 13:30	ne	ano	11.07.2020	12:30
16.07.2020	Lety	vodovod	porucha na řadu ul. Lomená, odstávka ulice	16.07.2020 9:00	16.07.2020 15:00	ne	ano	16.07.2020	14:00
10.08.2020	Dobřichovice	vodovod	porucha výtlačného řadu z vrtu Řevnice, odstaven pouze řad na ČOV Řevnice	10.8.2020 11:00	10.08.2020 16:00	ne	ano	10.08.2020	15:15
17.08.2020	Černošice	vodovod	porucha hl.řadu u č.p. 13 odstavena ul Hlavní	17.08.2020 9:00	17.08.2020 15:00	ne	ano	17.08.2020	13:30
27.08.2020	Dobřichovice	vodovod	porucha hl.řadu ul Nová cesta - odstavena ul. Nová cesta	27.08.2020 1:00	27.08.2020 16:00	ano střed ulice	ano	27.08.2020	23:00
04.09.2020	Mořina	vodovod	odstávka celé obce - servisní zásahy na AŠ 2 redukční ventily a měření	10.09.2020 8:00	10.09.2020 12:00	ne	ano	10.09.2020	13:30
14.09.2020	Dobřichovice	vodovod	porucha hl. řadu ul Strmá. Odstavená část ulice od ul Lesní po ul K Tenisu	14.09.2020 11:00	14.09.2020 16:00	ne	ano	14.09.2020	12:30
17.09.2020	Lety DTP	vodovod	porucha red.ventilu na ATS odstavení dodávky vody pro část dolního pásma od ATS po hlavní silnici a předávací AŠ Řevnice	17.09.2020 0:45	17.9.2020 9:00	ne	ano	17.09.2020	9:00
22.9.220	Karlík	vodovod	porucha přípojky - uzávěru ul. K Třešnovce, odstávka jen části ulice od křižení s ul. Vinická alej	24.09.2020 9:00	24.09.2020 14:00	ne	ano	24.09.2020	13:00
01.10.2020	Liten	vodovod	porucha - výsek na řadu ul Jana Bašty, Pode zděmi, Zámecká zed	01.10.2020 9:30	01.10.2020 13:00	ne	ano	01.10.2020	12:15
01.10.2020	Černošice	vodovod	porucha řadu podchod kolejí - odstávka ulic Sadová, U Vodárny, Radotínská od kolejí směr Praha	08.10.2020 8:00	08.10.2020 22:00	ano 2x ul Sadová a ul U Vodárny	ano	08.10.2020	16:00
16.10.2020	Černošice	vodovod	odstávka vodovodu ulice Ke Hříšti a Ke skalám, přepojování vodovodu a 6 ks VP	19.10.2020 8:00	19.10.2020 18:00	ne	ano	19.10.2020	16:00

INFORMACE:

recepce Aquaconsult, spol. s r.o.	
v pracovní době od 07:00 - 15:30	251 642 213
mimo pracovní dobu	724 005 900
recepce@aquacconsult.cz	

UPOZORNĚNÍ:

V průběhu manipulace na provozovaném vodovodu a následném napouštění, po opravě poruchy, plánované odstávky, údržby může dojít ke krátkodobému zákalu vody z důvodu změny proudění.

Výše uvedené předpokládané časy dokončení oprav nebo plánovaných odstávek jsou orientační a mohou se změnit z důvodu nenadálé situace v místě prací.

Společnost Aquaconsult spol. s r.o. se všem odběratelům omlouvá za případné komplikace způsobené prováděním prací.

Na odstranění poruchy či odstávky intenzivně pracujeme a děkujeme za pochopení.