

AQUACONSULT spol. s r.o. - kvalita vody

OBEC - OBLAST	ZDROJ VODY	tvrdost					dusičnany		vápník		hořčík	
		mmol/l	rozmezí mmol/l	°dH	°F	charakteristika	mg/l	rozmezí mg/l	mg/l	rozmezí mg/l	mg/l	rozmezí mg/l
KARLÍK	vlastní zdroje	5,3	5,2 - 5,4	31,64	56,5	velmi tvrdá	15	13 - 19	171	170 - 172	24,9	23,1 - 26,7
LETY HTP *	převzatá voda (želivka)	1,3	1,3 - 1,35	7,28	13	středně tvrdá	22,1	18 - 26	36,1	36,1	10,31	9,72 - 10,90
DTP **	zdroje Karlík	5,3	5,2 - 5,4	31,64	56,5	velmi tvrdá	15	13 - 19	171	170 - 172	24,9	23,1 - 26,7
DOBŘICHOVICE	vlastní zdroje	3,15	1,7 - 4,8	17,64	31,5	tvrdá	29,75	21 - 34	92,07	48,1 - 140	20,7	12,2 - 31,6
ŘEVNICE-levý břeh (před. šachta)	voda předaná Karlík-Lety	1,3	1,3 - 1,35	7,28	13	středně tvrdá	22,1	18 - 26	36,1	36,1	10,31	9,72 - 10,90
KOSOŘ	převzatá voda (želivka)	1,35	1,3 - 1,4	8,12	13,5	středně tvrdá	23,1	21 - 26	34,1	32,1 - 36,1	12,2	12,2
ZLIČÍN	vlastní zdroj	3,2	3,2	17,92	32	velmi tvrdá	22	20 - 27	100	100	17	17
ČERNOŠICE	převzatá voda (želivka) + vlastní zdroje	2,95	2,6 - 3,3	16,52	29,5	tvrdá	25,1	23 - 27	84,2	74,1 - 94,2	20,7	18,2 - 23,1
OŘECH	převzatá voda (želivka)	1,35	1,3 - 1,4	7,56	13,5	středně tvrdá	23,6	21 - 27	35,1	34,1 - 36,1	11,55	10,9 - 12,2
VŠENORY horní část (od ul. N. Rozc.)	převzatá voda (želivka)	1,55	1,55	8,68	15,5	středně tvrdá	22,5	19 - 25	36,1	36,1	15,8	15,8
spodní část	vlastní zdroje	2,9	2,9	16,24	29	středně tvrdá	23,8	20 - 26	76,2	76,2	24,3	24,3
LÍŠNICE	vlastní zdroje	2,3	2,3	12,88	23	středně tvrdá	<3	<3	60,1	60,1	19,4	19,4
SVINAŘE (pod OÚ a pod Řevnická)	převzatá Liteň	5,1	5,1	28,56	51	velmi tvrdá	21,5	18 - 27	164	160 - 168	23,1	21,9 - 24,3
SVINAŘE (nad OÚ, ul. Řevnická)	vlastní zdroje	1,7	1,7 - 1,75	9,52	17	středně tvrdá	<3	<3	44,1	44,1	15,2	14,6 - 15,8
HALOUNY	vlastní zdroje	1,7	1,7 - 1,75	9,52	17	středně tvrdá	<3	<3	44,1	44,1	15,2	14,6 - 15,8
MOŘINA	převzatá voda (želivka)	1,3	1,3	7,28	13	středně tvrdá	23,1	21 - 25	36,1	36,1	9,72	9,72
TRNĚNÝ ÚJEZD	převzatá voda (želivka)	1,3	1,3	7,28	13	středně tvrdá	23,1	21 - 25	36,1	36,1	9,72	9,72
MOŘINKA	převzatá voda (želivka)	1,3	1,3	7,28	13	středně tvrdá	23,1	21 - 25	36,1	36,1	9,72	9,72
HLÁSNÁ TŘEBÁŇ	převzatá voda (želivka)	1,3	1,3	7,28	13	středně tvrdá	22,2	18 - 26	36,1	36,1	10,31	9,72 - 10,90
ROVINA	převzatá voda (želivka)	1,3	1,3	7,28	13	středně tvrdá	22,2	18 - 26	36,1	36,1	10,31	9,72 - 10,90
ČERNOLICE	převzatá voda (želivka)	1,4	1,4	7,84	14	středně tvrdá	23,8	22 - 27	36,1	36,1	12,2	12,2
ROBLÍN	převzatá voda (želivka)	1,55	1,35	8,68	15,5	středně tvrdá	23,6	22 - 25	36,1	36,1	15,8	15,8
KUCHAŘÍK	převzatá voda (želivka)	1,55	1,35	8,68	15,5	středně tvrdá	23,6	22 - 25	36,1	36,1	15,8	15,8
MNICHOVICE	vlastní zdroje	2,23	2,17 - 2,3	12,488	22,3	středně tvrdá	37,6	30,2 - 45,0	65,3	64,7 - 66,2	14,7	13,2 - 16,3
MNICHOVICE	převzatá voda (želivka)	1,14	1,14	6,384	11,4	měkká	25,35	23,6 - 27,1	31,4	31,4	8,7	8,7
LITEŇ	vlastní zdroje	5,1	5,1	28,56	51	velmi tvrdá	21,5	18 - 27	164	160 - 168	23,1	21,9 - 24,3
BĚLEČ	vlastní zdroje	5,1	5,1	28,56	51	velmi tvrdá	21,5	18 - 27	164	160 - 168	23,1	21,9 - 24,3
LEČ	vlastní zdroj	4,9	4,9	27,44	49	velmi tvrdá	12,8	12 - 13	126	126	40,9	40,9
Smečno - Hrdlívká	vlastní zdroj	2,8	2,8	15,68	28	tvrdá	14		98,2		8,51	

Přepočty tvrdosti vody

německý stupeň 1 mmol/l = 5,6° dH

francouzský stupeň 1 mmol/l = 10° F

 V případě zájmu o další hodnoty nebo nejaktuálnější data můžete kontaktovat oddělení technologie. Kontakty jsou k dispozici na našich webových stránkách: <https://aquaconsult.cz/kontakt/>